

PROCÉDURE DE DEMANDE DE
PERMIS D'ENVIRONNEMENT DE
CLASSE 1B – PROJET AMENDÉ

Ilot sis

Rue du Sel, rue Gouverneur Nens, Digue du
Canal et rue des Bassins

1070 Anderlecht

Installations classées :

40-A Installations de combustion – Classe 3

153-A Ventilateurs d'un débit nominal compris entre
20.000 m³/h et 100.000 m³/h – Classe 2



20/03/2023

Sources :



Plan de l'étage technique

Date : Décembre 2022



10 m

12.3.6

Demandeur :

Goodways S.A.

dries
CONSULTANTS

Rue des Combattants 96 - 1301
Bierges
T. +32 (0) 10 430 119 - F. +32 (0) 10 430 111
<http://www.ariesconsultants.be>

40-A
2 chaudières au gaz d'une puissance
nominale absorbée de **238 kW** chacune,
pour le bloc A

153-A
Ventilateur d'extraction CO du
parking de **39.200 m³/h**

153-A
Centrale de traitement de l'air des
bureaux du bloc B, de **33.500 m³/h** en
pulsion et de **33.500 m³/h** en
extraction

40-A
2 chaudières au gaz d'une
puissance nominale absorbée de
238 kW chacune, pour le bloc C

40-A
2 chaudières au gaz d'une
puissance nominale absorbée de
478 kW chacune, pour le bloc D

153-A
1 centrale de traitement de l'air du
bloc D, de **27.255 m³/h** en pulsion
et de **27.255 m³/h** en extraction